



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 23/2023 concernente la richiesta di un credito di fr. 340'000 per la messa a norma del sistema di smaltimento acque di parte del comparto I Paù a Campestro e per l'esecuzione interventi di manutenzione sulla rete dell'acqua potabile

Rapporto Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Signor Presidente,

signore e signori Consiglieri comunali,

La commissione edilizia e opere pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, ha esaminato il messaggio 23/2023 che ha l'obiettivo di risolvere in maniera definitiva alcune problematiche relative allo smaltimento acque di parte del comparto I Paù a Campestro e di intervenire su alcune problematiche relative all'approvvigionamento di acqua potabile nella medesima zona.

La commissione ringrazia per l'incontro avvenuto mercoledì 6 febbraio 2024 alla presenza del capo dicastero responsabile, del responsabile del Servizio di approvvigionamento idrico e smaltimento acque e del responsabile del progetto per lo studio Lucchini e Canepa Ingegneria SA.

Le loro spiegazioni hanno permesso di capire la sostanziale necessità di questi interventi, in particolare quelli sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile con la sostituzione di alcune saracinesche non funzionanti. Infatti, agli occhi della commissione il fatto di non poter chiudere l'acqua in maniera mirata non sembrava un aspetto assolutamente impellente da risolvere. Durante l'incontro è però stato fatto presente che nel comparto vi è uno stabile sensibile come la Casa anziani San Giuseppe. Quest'ultima si trova in difficoltà a adempiere i propri compiti con l'utenza in caso di chiusura parziale dell'erogazione di acqua. La sostituzione delle saracinesche va quindi a risolvere anche questa problematica perché permetterà alla Casa anziani di ricevere acqua anche durante momenti di chiusura parziale della distribuzione nel comparto. Inoltre, è stato fatto presente che nel comparto vi sono dei bypass non più utilizzabili ma che ancora risultano pieni di acque stagnanti potenzialmente pericolose, vanno svuotati e scollegati.



La commissione accoglie con piacere il fatto che questo progetto è stato realizzato internamente e quindi sfruttando le risorse presenti nell'ufficio preposto e permettendo di risparmiare sui costi di progettazione ed esecuzione.

Per quanto riguarda gli interventi per risolvere i problemi di smaltimento acque, la commissione capisce la necessità visti i problemi causati ai privati. I lavori eseguiti ad oggi sono da sistemare in maniera definitiva e inoltre si approfitterà per "riordinare" il tracciato delle tubature che non risulta ottimale. Il comparto è densamente costruito fin dagli anni '80 e i vari allacciamenti sono stati fatti in maniera disordinata e non più ai tempi con le necessità. Vi sono ancora dei collegamenti tra acque luride e acque meteoriche da sistemare e sono presenti tubature di dimensioni troppo piccole e molto materiale è a fine vita, questi elementi giustificano l'intervento.

In conclusione, la commissione invita il lodevole Consiglio comunale ad approvare il dispositivo di risoluzione così come formulato nel messaggio municipale 23/2023:

Per la Commissione Edilizia e Opere pubbliche:

Fabio Banfi:

presidente

Francesca Cocchi Ghielmi,

relatrice:

Isabelle De Luca:

Hamos Meneghelli:

Claudio Mini:

Daniele Pacchiani:

Nicolas Perrin:



Daniela Stampanoni:
