



Messaggio Municipale MM 20/2022 concernente la richiesta di un credito di CHF 353'000.00 per i lavori di risanamento stradale e posa condotta acqua potabile in Via Gola di Lago, località in Réd a Castensago, Lelgio.

Rapporto di maggioranza della Commissione Edilizia e Opere Pubbliche CEOP.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

La commissione CEOP, all'unanimità concorda sulla necessità d'intervenire in tempi brevi al risanamento del tratto di strada indicato nel messaggio in esame.

Tuttavia, la maggioranza dei commissari ritiene che il progetto sia troppo invasivo e male integrato nel paesaggio.

Infatti, con l'intervento prospettato ne deriva una sostanziale modifica della configurazione morfologica del territorio. Tant'è che per la realizzazione si deve sbancare una considerevole porzione di scarpata. Da ciò la necessità di stabilizzare puntualmente la scarpata con blocchi ciclopici (arte non propria della Capriasca) in sostituzione del muro di sassi a secco oggi presente.

Doveroso pure segnalare come da una tale realizzazione ne conseguirebbe una maggior difficoltà di lavorazione dei fondi oggetto d'esproprio.

A detta dei commissari la variante di consolidare il ciglio a valle è da preferire in quanto assicura una maggiore stabilità a lungo termine del campo stradale e meglio si integra nel panorama.

Va altresì verificata, comprovata l'affermazione di pagina due del MM in cui si sostiene che questa soluzione risulti più onerosa.

Di fatto, vista la rimozione di uno strato di 63 cm di materiale in funzione della necessità di un risanamento della fondazione stradale, risulta fattibile consolidare il ciglio a valle con più varianti dai costi contenuti. (manufatto di calcestruzzo, blocchi di granito di formato ridotto oppure un pendio in terra rinforzata a facciata inverdita). L'opera di sostegno permetterebbe altresì l'installazione di una barriera di protezione con la conseguente messa in sicurezza degli utenti della strada. Si evidenzia come questa variante non abbisogna di alcun esproprio di fondi privati in quanto realizzabile mantenendo inalterato il calibro della careggiata attuale.

Qualora ci fosse il desiderio di creare un "sentiero", questo sarebbe possibile traslando il manufatto a valle di 50, 60 cm e quindi riservare la corona del manufatto ai pedoni. Evidentemente, questa ipotesi necessita dell'esproprio della superficie corrispondente ai fondi sottostanti la strada.



L'estensione della rete idrica dalla strada in Réd a SUD/OVEST dell'intervento sino al ponte al limite NORD dei lavori di risanamento stradale, trova pieno consenso della CEOP.

In conclusione, per le considerazioni tecniche espresse sopra, la commissione, a maggioranza, **preavvisa negativamente** la concessione del credito richiesto nel MM 20/2022 e chiede al Municipio di ritirare il messaggio in oggetto e ripresentarlo con la variante tecnica suggerita. Nel caso il Municipio non aderisse all'invito si esorta il Consiglio Comunale a respingere il relativo dispositivo di risoluzione.

Tesserete, 3 novembre 2022

Rapporto approvato dalla maggioranza dei membri della Commissione Edilizia e Opere pubbliche.

Relatore: Mini Claudio,