



1	2	3	4	5
MC	d	✓		
R	27 SET. 2022			
EVASO				

Rapporto della Commissione della Gestione del Comune di Capriasca sul Messaggio Municipale N° 26/2022 concernente la richiesta di credito di CHF 225'000.00 per la sostituzione di una tratta del riale intubato del riale nella zona Löggh di Sureggio, sezione di Lugaggia.

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

la commissione della Gestione ha analizzato il Messaggio Municipale 26/2022.

L'opera prevista è ritenuta necessaria dalla Commissione che preavvisa dunque favorevolmente il progetto allestito dal Municipio, con la relativa richiesta del credito necessario di CHF 225'000.00.

In questo ambito aderisce quindi alla decisione del Municipio di suddividere la sostituzione della canalizzazione in due tappe, la prima già attuata approfittando dei cantieri già operativi sui mappali 1147 e 1148.

I costi anticipati in regime di delega per i lavori già eseguiti, sono di conseguenza ripresi nella decisione sul messaggio in discussione.

Nella seconda tratta si prevede pure di ampliare la camera di trattenuta al bordo della strada cantonale su sedime privato; la Commissione invita il Municipio, prima di iniziare i lavori, a prendere contatto con i proprietari per definire tutti gli aspetti legali concernenti gli impianti su suolo privato.

Nello specchietto "opere di delibera" ci si è soffermati sulla spesa per la regolamentazione manuale del traffico per un importo previsto di CHF 14'000.00. La medesima viene ritenuta eccessiva visto che la maggior parte dell'intervento viene eseguito sopra la strada cantonale e invita il Municipio a volerla riesaminare.

Nel Messaggio Municipale si evidenzia che l'opera in esame non è contemplata nel Piano generale di smaltimento, PGS, per cui è esclusa dai relativi sussidi; il Municipio al riguardo afferma di voler comunque approfondire ulteriormente questo aspetto. A questo proposito si invita il Municipio ad approfondire anche il tema delle acque di scorrimento a monte convogliate nella condotta in questione con le acque chiare delle costruzioni esistenti; il suggerimento è quello di interpellare l'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua.

Fatte queste considerazioni, la Commissione della Gestione invita il lodevole Consiglio comunale a voler approvare il Messaggio Municipale n. 26/2022 adottando la proposta di risoluzione in esso contenuta.

Tesserete, 26 settembre 2022

Il presente rapporto è approvato dalla Commissione della Gestione all'unanimità.

Relatore: Landis Ferruccio