



COMUNE DI CAPRIASCA

Commissione edilizia

1	2	3	4	5
de				
R - 4 DIC. 2012				
EVASO				

Riferimento:

Rapporto della **Commissione Edilizia e Opere Pubbliche** del Comune di Capriasca sul **Messaggio Municipale N° 12/2012** e il **relativo aggiornamento N° 12a/2012** concernente la richiesta di un credito di Fr. 371'000.- per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico di alcune frazioni e utenza tramite collegamento di tratte dell'acquedotto.

Capriasca, 4 dicembre 2012

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri,

durante la riunione congiunta della Commissione della Gestione e della Commissione Edilizia e Opere pubbliche (di seguito CE) del 8 settembre 2012 alla presenza del capo dicastero sig. Roberto Poretti e del responsabile dell'Azienda acqua potabile, ing. Eric Milesi sono stati approfondite i punti del **lotto 3** (nuovo allacciamento del grotto al Mulino sopra Bidogno) **lotto 4** (collegamento sorgenti Bidogno-Puffino). In particolar modo è stato messo in discussione l'abbandono delle tre sorgenti in Cavargna le quali oltre ad essere di buona qualità hanno il pregio di avere una portata d'acqua quasi costante anche nei momenti di siccità e sono posizionate a poca distanza dal serbatoio del Puffino.

Siamo stati informati dal capo dicastero del costo elevato dovuto al pompaggio proveniente dal pozzo di captazione di Sigirino nonché della vulnerabilità del citato pozzo.

Questa situazione ci porta a riflettere per trovare soluzioni più adeguate. Concordiamo con il capo dicastero nel volere rivalutare e mantenere il più possibile le numerose sorgenti di buona qualità presenti sul nostro territorio e menzionate nel messaggio municipale.

La C.E ringrazia i sig.ri Poretti e Milesi per la loro disponibilità e le informazioni fornite durante questo incontro.

Per il **lotto 2** (collegamento Bidogno-Lopagno) e **lotto 5** (collegamento Bidogno-Corticiasca) concordiamo per le soluzioni progettate. Si invita tuttavia il municipio a volere tenere conto dei quantitativi di acqua potabile a disposizioni anche nei momenti di forte siccità.

La CE prende atto dell'aggiornamento del Messaggio Municipale 12a - aggiornamento licenziato dall'Esecutivo in data 12 novembre 2012 - per il **lotto 3** (collegamento Grom-Molino) al fine di garantire la potabilità dell'acqua al grotto del Molino che viene spesso controllato dal laboratorio cantonale d'igiene e prevista la posa di un impianto UV di tipo domestico.

Viene mantenuta la posa dell'idrante a Grom con il scavo di una lunghezza di 50 ml sulla strada per procedere alla sostituzione dell'attuale tubo con uno di dimensione DN 75 che permette il funzionamento dell'idrante.

Non viene ripristinato il sentiero che collega i due comparti ma la CE chiede che venga eseguito un semplice ripristino durante i lavori della manutenzione sentieri nel 2013.



COMUNE DI CAPRIASCA

Commissione edilizia

Riferimento:

Per il **lotto 4** (collegamento sorgenti Bidogno - serbatoio Puffino) l'aggiornamento del del Messaggio Municipale prevede che le due sorgenti SO 90 e SO 91 vengono captate in profondità e chiuse sotto terra (sistema a dreno) poi immesse nella nuova camera CA 40. La sorgente SO 92 viene risanata con la posa di un pozzetto d'ispezione poi va direttamente nel serbatoio del Puffino.

Il risanamento della sorgente SO 71 non verrà eseguito in quanto si prevede di attingere unicamente all'acqua delle tre sorgenti di Cavargna, ma in futuro potrebbe essere presa in considerazione.

Ringraziamo il Municipio per avere accettati i nostri suggerimenti e dimostrata sensibilità.

La Commissione Edilizia invita il Consiglio Comunale ad approvare il dispositivo di risoluzione così come formulato nel Messaggio Municipale 12/2012 limitatamente ai **lotti 2 e 5** e nel Messaggio Municipale 12a /2012 - Aggiornamento, per i **lotti 3 e 4**.

Lepori Daria (Presidente)

Campana Mireno

Colombo Nicola

Croci Oscar

Gianinazzi Raoul

Quadri Mario

Quadri Stefano

Quirici Gilberto (Relatore)

Streit Christian