



**Rapporto della Commissione della gestione del Comune di Capriasca
Messaggio municipale n. 24/2013.**

Concerne il preavviso al Messaggio 6 giugno 2013 del Consorzio Depurazione Acque Medio Cassarate (CMC) inerente alla richiesta di un credito di fr. 5'837'000.00 (IVA 8% inclusa) per la realizzazione dei manufatti e di un nuovo collettore di trasporto per il collegamento dell'IDA di Cadro a Ponte di Valle; stanziamento della quota parte a nostro carico, al lordo dei sussidi, in ragione di fr.2'435'021.00

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

La Commissione della gestione dopo aver esaminato il messaggio municipale in oggetto formula le seguenti considerazioni.

Il Consorzio di Depurazione Acque Medio Cassarate (CMC) ha trasmesso per il preavviso a norma dell'art. 33 della Legge sul Consorziamento dei Comuni del 1974, il messaggio consortile del 6 giugno 2013, relativo alla realizzazione dei manufatti e del completamento dell'opera di collegamento con l'IDA di Bioggio. Opera per la quale i crediti sono in parte già stati preavvisati nel recente passato e che è stata realizzata interamente per i lotti 1 e 2, parzialmente realizzata in via Sonvico (Lugano) e nella forma dell'anticipo dei lavori per quanto concerne il comparto di uscita della galleria Vedeggio-Cassarate.

Prendiamo atto che inizialmente i lavori erano previsti in 2 fasi. Una prima fase, da realizzarsi in tempi brevi, che prevedeva di costruire una nuova stazione di pompaggio, con bacino di chiarificazione con altri adeguamenti alle infrastrutture esistenti.

La seconda fase, da realizzarsi dopo 10/15 anni, prevedeva la posa di una canalizzazione di trasporto tra l'IDA di Cadro e Ponte di Valle. Per questo tipo di procedimento era richiesto il benestare di uno specialista in ecologia delle acque che ha fatto diverse analisi. Il Dr. Frankhauser della GEP Data Consulting di Basilea ha basato il suo rapporto su un'indagine Acquaplus del 2010 ed in base ai dati fornitigli dal CMC. Il rapporto dello stesso evidenziava alcune problematiche che rendevano opportuno di disporre di un bacino di chiarificazione con un volume tra i 200 e 300 m3 e la necessità e opportunità di convogliare all'IDA di Bioggio, al più presto, il maggior quantitativo di acqua possibile.

Queste conclusioni, unitamente al parere dell' Ufficio protezione e depurazione acque hanno quindi convinto la Delegazione consortile ad ampliare gli interventi previsti a quanto presentato nel messaggio in oggetto.

Gli interventi previsti sono:

1. Stazione di pompaggio e condotta premente.
2. Interventi al canale di accumulo e stazione di pompaggio di Ponte di Valle.
3. Interventi al Ponte di Valle
4. Costruzione di un bacino di chiarificazione con un volume di sedimentazione di 216 m3.
5. Opere di sicurezza e di telegestione

Il preventivo è così articolato:

a) Lotto IDA Stampa	fr.	2'622'000.00
b) Lotto Ponte di Valle	fr.	945'000.00
c) Lotto IDA Stampa – Ponte di Valle	fr.	2'270'000.00
Totale	fr.	5'837'000.00

La quota parte dei costi che ci corrisponde è del 41.717% e quindi fr. 2'435'021.00 al lordo dei sussidi.



Sentito l'Ufficio protezione e depurazione acque l'ammontare definitivo del sussidio verrà definito una volta presentatogli il progetto approvato dai Comuni coinvolti. Sempre secondo l'Ufficio interpellato il sussidio si situa tra il 30 e il 33%.

A conti fatti il costo per il Comune di Capriasca spazia tra un minimo di fr. 1'631'500.00 ed un massimo di fr. 1'704'500.00.

Facciamo notare che nel preventivo è compreso un costo per la cabina di distribuzione dell'AIL di fr. 180'000.00 che era stata realizzata all'interno dell'IDA di Cadro e che va spostata a spese del CMC. Al momento si stanno facendo le verifiche giuridiche del caso per capire se effettivamente è dovuto l'intero importo. Qualsiasi riduzione di questo costo andrebbe anche a riduzione del preventivo presentato.

Il Municipio prospetta che il credito in oggetto possa essere interamente ammortizzato dal ricavo della vendita del terreno dov'è ubicato l'IDA di Cadro di ca. 7'000 m2 al momento dello scioglimento del CMC nel 2016; la Commissione della gestione consiglia di non fare conto su entrate di cui, ad oggi, è sconosciuto l'effettivo valore.

Si fa inoltre notare che le spese per il Comune di Capriasca verso il CMC non sono terminate con le opere in oggetto, ma che dovranno ancora essere affrontati tutti i costi per la messa in sicurezza e la demolizione dell'IDA a Cadro.

La scrivente Commissione ritiene corretto che il CMC porti avanti i lavori necessari al collegamento con l'IDA di Bioggio non fosse altro per gli elevati costi che ogni anno il nostro Comune deve sostenere per il trasporto dei fanghi dall'IDA di Cadro all'IDA di Bioggio.

In conclusione, ritenuto quanto sopra, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale ad approvare il dispositivo di risoluzione del messaggio municipale no. 24/2013, così come proposto dall'Esecutivo.

La Commissione della gestione

Gianantonio Baffelli

Maurizio Cattaneo

Olivier Ferrari

Alessio Lo Cicero

Mathieu Moggi (Relatore)

Lorenza Ponti Brogginì

Marco Quadri (Presidente)

Manuela Varini

Matteo Stampanoni

Tesserete, 02.10.2013