



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

Risposta all'interpellanza scritta relativa alla nuova rampa d'accesso del Centro sportivo sottoscritta dal consigliere comunale Manuel Borla
--

6950 Tesserete, 24 aprile 2013
Ris. mun. no. 137 del 22.04.2013

Egregio Signor Borla,

ci riferiamo all'interpellanza pervenuta il 16 aprile scorso concernente presunti difetti di costruzione della nuova rampa d'accesso del Centro sportivo.

Con la presente le confermiamo che trattasi di una situazione a noi conosciuta, per la quale il nostro Ufficio tecnico ha già esperito i necessari accertamenti con le ditte esecutrici ed i manutentori del Centro sportivo.

In realtà non si può parlare di difetto costruttivo, ma del distaccamento della copertina di cemento sugli scalini ed in parte su alcune alzate dei muri e delle scale, dovuto con ogni probabilità all'effetto corrosivo del sale impiegato durante il periodo invernale.

La ditta appaltatrice, in ragione del poco tempo trascorso, si è detta disposta a rifare il lavoro in garanzia, che è stato posticipato alla bella stagione ed è quindi imminente. Evidentemente da parte nostra l'inverno prossimo troveremo soluzioni alternative allo spargimento del sale sul manufatto in questione.

Ringraziandola per il suo interessamento le porgiamo distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi